

彰化縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國113年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
福興D/S	彰化縣福興鄉彰鹿路	110	0.1~45.4
彰化P/S	彰化縣秀水鄉彰秀路	111	3~55
田中D/S	彰化縣田中鎮新酪路	111	0.4~2.8
漢寶D/S	彰化縣芳苑鄉芳漢路	111	0.2~21.5
全興E/S	彰化縣伸港鄉全興工業區工東二路	111	1.8~71.6
草港D/S	彰化縣鹿港鎮鹿草路五段	111	0.6~23
員東D/S	彰化縣員林鎮山腳路	111	0.3~5.1
彰新D/S	彰化市彰新路一段	111	0.7~17
鹿東D/S	彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業東三	111	2.5~140
鹿西D/S	彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工南7	112	1.0~47.0
大霞D/S	彰化縣和美鎮彰和路	112	1.5~3.2
員林D/S	彰化縣員林鎮中山路	112	0.5~2.9
花壇D/S	彰化縣花壇鄉彰員路	112	0.4~9.2
彰濱E/S	彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東三	110	1.0~40.1
線西D/S	彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱西五	110	0.1~5.6
彰林E/S	彰化縣埤頭鄉沙崙路	110	0.3~12.6
彰竹D/S	彰化縣彰化市彰南路四段	111	0.5~5.4
大城D/S	彰化縣大城鄉南平路876號	110	0.9~13.5
彰南S/S	彰化市南瑤里中山路一段	111	0.5~25.3
伸港S/S	彰化縣伸港鄉海尾村中興路	111	3.1~97.2
和美S/S	彰化縣和美鎮月眉里和港路	111	1.9~125
大竹S/S	彰化市福山里彰南路一段四四一巷	111	2.8~92.3
大村S/S	彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段	111	1.1~105.2
溝墘S/S	彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷	111	1.8~32.5
彰西S/S	彰化市磚瑤里線東路一段	111	2.4~189
彰東S/S	彰化市卦山里卦山路	111	0.8~20.4
社頭S/S	彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段	111	2.4~108.6
北斗S/S	彰化縣北斗鎮中山路二段	111	2.7~88.7
溪州S/S	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段	111	4.5~22.6
二水S/S	彰化縣田中鎮大崙里大安路三段	111	3.4~20.5
員南S/S	彰化縣員林鎮中央里田中央巷	111	3.2~88.4
二林S/S	彰化縣二林鎮豐田里正心路	111	2.5~188
鹿港S/S	彰化縣鹿港鎮泰興里復興路	111	1.9~28.5
溪湖S/S	彰化縣溪湖鎮湖東里員鹿路二段	111	8.6~62
福工S/S	彰化縣福興鄉萬豐村興業路	111	2.4~49.6
草湖S/S	彰化縣芳苑鄉草湖村草漢路一段	111	1.9~62.3
芳苑S/S	彰化縣芳苑鄉後寮村工區路	111	0.7~30.5
埔鹽S/S	彰化縣埔鹽鄉好修村好金路	111	0.9~14.5