

嘉義縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國110年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯，
嘉民E/S	嘉義縣民雄鄉三興村	108	1.5~52.1
嘉義P/S	嘉義縣竹崎鄉灣橋村	109	0.7~38.6
太鐵D/S	嘉義縣太保市崙頂里橋子頭	107	0.1~8.7
糠榔D/S	嘉義縣朴子市故宮大道	107	0.2~3.1
三和S/S	嘉義縣大林鎮三和里林仔頭	108	1.7~58.5
大寮S/S	嘉義縣布袋鎮東港里埔仔厝	108	5.4~88.5
水上S/S	嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路	108	0.7~48.8
民雄S/S	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路	108	2.0~48.3
朴子S/S	嘉義縣朴子市平和路	108	0.8~20.9
竹崎S/S	嘉義縣竹崎鄉鹿滿村頂溪心	108	1.6~50.9
秀林S/S	嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街	108	3.1~46.1
和睦S/S	嘉義縣中埔鄉和睦村	108	1.2~44.3
東石S/S	嘉義縣東石鄉圍潭村9鄰雙連潭	108	1.2~20.7
新港S/S	嘉義縣新港鄉潭大村7鄰大竹圍	108	0.9~69.5
新塭S/S	嘉義縣布袋鎮復興里新塭	108	0.6~10.9
嘉太S/S	嘉義縣太保鄉北港路二段	108	4.0~76.0
奮起S/S	嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖	108	1.4~25.9
頭橋S/S	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路	108	2.5~54.3
嘉埔S/S	嘉義縣大埔鄉茄苳村竹圍仔	108	0.3~3.3