

基隆市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國110年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
八堵P/S	基隆市七堵區八德里	109	3~33
光明D/S	基隆市中正區北寧路	109	1~6.6
基隆S/S	基隆市仁二路	108	1.2~42.95
北祥S/S	基隆市中正路	108	0.95~20.9
安樂S/S	基隆市西定路	108	7.0~69.3
仙洞S/S	基隆市中山三路103巷	108	0.7~12.9
六堵S/S	基隆市工建路	108	2.6~12.8
暖暖S/S	基隆市水源路1巷	108	0.5~36.6
外港S/S	基隆市光華路	108	2.35~34.8
武崙S/S	基隆市武訓街	108	0.4~20.8
福祿S/S	基隆市教忠街	108	0.2~4.4