

苗栗縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國110年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
南湖P/S	苗栗縣頭份興埔街	109	3.2~20.7
苗栗P/S	苗栗縣苗栗市福星里	109	1.3~5.5
頂園D/S	苗栗縣竹南鎮頂埔里	109	0.8~4.0
糖科D/S	苗栗縣竹南鎮(竹科竹南基地)	109	0.6~5.5
山佳D/S	苗栗縣竹南鎮山佳里	107	1~6.6
營盤D/S	苗栗縣竹南鎮新生路	109	0.4~7.9
蟠桃D/S	苗栗縣頭份鎮信東路	107	0.2~7.6
頭份P/S	苗栗縣頭份鎮民族路	109	0.3~4.9
房裡D/S	苗栗縣苑裡鎮房理里	107	0.9~11
銅中P/S	苗栗縣銅鑼鄉中平村	108	0.3~3.4
樟樹D/S	苗栗縣銅鑼鄉銅科一路	108	0.1~2.4
霄南S/S	苗栗縣通霄鎮五北里	108	3.1~13.4
苑裡S/S	苗栗縣苑裡鎮福田里五鄰	108	0.7~9.0
三工S/S	苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑	108	1.4~21.4
三義S/S	苗栗縣三義鄉廣盛村中正路	108	0.7~26.2
銅鑼S/S	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路	108	3.1~9.1
中苗S/S	苗栗縣苗栗市中苗里中正路	108	1.3~9.2
南苗S/S	苗栗縣苗栗市勝利里國富路	108	1.0~9.4
後龍S/S	苗栗縣後龍鎮北龍里中華路	108	1.3~28.6
福德S/S	苗栗縣公館鄉福德村	108	0.8~11.6
銅平S/S	苗栗縣銅鑼鄉中正村一四鄰中興一	108	2.8~9.8
錦水S/S	苗栗縣造橋鄉大西村二坪四鄰	108	0.6~20.6
田美S/S	苗栗縣南庄鄉獅山村田美	108	0.6~9.4
公館S/S	苗栗縣竹南鎮公館里六鄰公館仔	108	0.4~7.8
竹南S/S	苗栗縣頭份鎮民族路	108	1.2~15.8
大埔S/S	苗栗縣竹南鎮大埔里公義路	108	0.8~29.8